



**Ofício nº 1173/2016-GAPRE**

Maringá, 25 de abril de 2016.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 151/2016, apresentado pela Vereadora **Márcia Socreppa**, mediante o qual solicita que informe se a Administração Municipal tem fiscalizado as condições dos extintores de incêndio localizados nas escolas, bibliotecas e no terminal de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Município, anexamos parecer da Secretaria Municipal de Recursos Humanos.

Atenciosamente,



**Luiz Carlos Manzato**  
Chefe de Gabinete

À Sua Excelência o Senhor  
**FRANCISCO GOMES DOS SANTOS**  
Presidente da Câmara Municipal de Maringá  
Nesta



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**SECRETARIA DE /SERH**  
**GERÊNCIA DE SAÚDE OCUPACIONAL**

**RELATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Em atenção a solicitação recebida junto a Gerência de Saúde Ocupacional, partindo da Câmara Municipal de Maringá, através do REQUERIMENTO 151/2016, onde é solicitado esclarecimento se o município tem fiscalizado as condições dos extintores de incêndio localizados nas escolas, bibliotecas e no Terminal de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Município. Referente solicitação do REQUERIMENTO 151/2016. Segue informações abaixo:


Informamos que a Prefeitura Municipal de Maringá, através do processo 692/2015, realiza manutenção de nível 1- inspeção, de nível 2 - recarga, de nível 3 - teste hidrostático, além de troca de peças, sinalização de piso e paredes, quando necessário e aquisição de novos equipamentos. Sendo que todos os serviços prestados são realizados de acordo com Normas de Procedimentos Técnicos exigidas pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Paraná.

Informamos que é mantido controle de todos equipamentos de combate a princípio de incêndio de todos os prédios pertencentes a Prefeitura Municipal de Maringá, através de planilhas específicas contendo: localização, tipo, capacidade, número do casco, teste hidrostático e data de validade da carga. São realizadas anualmente, de acordo com vencimento das cargas dos extintores e disponibilidade dos profissionais Técnicos em Segurança do Trabalho inspeções a todos os prédios Públicos a fim de fiscalizar as condições dos equipamentos e atualização das planilhas.

Informamos ainda que todos os prédios pertencentes a Prefeitura Municipal de Maringá, passam por fiscalização do Corpo de Bombeiros que emitem atestado de vistoria para cada imóvel.

Sem mais, nos colocamos a disposição para dirimir qualquer dúvida.

Maringá 15 de Abril de 2016

  
Erico Gomes Faria

Técnico em Segurança do Trabalho

  
Cezar Rozenildo Alves

Técnico em Segurança do Trabalho

## CONTROLE DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

SECRETARIA:		TIRO DE GUERRA		Telefone:		3901-1817				
SETRANS		Servidor Responsável: Sub-Tenente Stefanos		E-MAIL:		Tg05.009.secretaria@gmail.com				
ENDEREÇO:		Avenida mandacarú n. 730 – Vila Santa Izabel – Maringá / Pr.								
Ord	Tombam.	Número	Tipo	Capacid.	Teste Hidrost.	Última Recarga	Garantia da carga	Localização	Sinalizaçã	Obs
1		33172	CO2	6 Kg	2016	20/11/15	20/11/16	Sala de Instrução	OK	
2		38319	POS	4 Kg	2016	20/11/15	20/11/16	Pavilhão do Comando – auditório	OK	
3		65	AP	10 lt	2016	20/11/15	20/11/16	Pavilhão do Comando – auditório	OK	
4		40876	POS	4 Kg	2016	20/11/15	20/11/16	Pavilhão do Comando – copa	OK	
5		1819	AP	10 lt	2016	20/11/15	20/11/16	Pavilhão do Comando – copa	OK	
6		281	POS	6 Kg	2016	20/11/15	20/11/16	Casa n. 4 – garagem	OK	
7		30940	AP	10 lt	2016	20/11/15	20/11/16	Casa n. 4 – garagem	OK	
8		635	POS	8 Kg	2016	20/11/15	20/11/16	Área de lazer – churrasqueiras	OK	
9		1046	AP	10 lt	2016	20/11/15	20/11/16	Área de lazer – churrasqueiras	OK	
10		52676	POS	4 Kg	2016	20/11/15	20/11/16	Pavilhão da guarda – garagem	OK	
11		873	AP	10 lt	2016	20/11/15	20/11/16	Pavilhão da guarda – garagem	OK	
12		53219	POS	4 Kg	2016	20/11/15	20/11/16	Pavilhão administrativo – Almoxarifado	OK	
13		26273	AP	10 lt	2016	20/11/15	20/11/16	Pavilhão administrativo – Almoxarifado	OK	
14		810	AP	10 lt	2016	20/11/15	20/11/16	Pavilhão administrativo – Almoxarifado	OK	
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Confirmo a relação dos equipamentos extintores acima relacionados

Legenda das Observações:

- A Equipamento
- B Local de instalação
- C Sinalização
- D Ocorrência
- E Outros

Maringá, 07 de Janeiro de 2016.

TIRO DE GUERRA

Stefanos A. Amarandidis  
Sub. Tenente  
CH Instrução TG 05-009



*Caral Rozendo Alves*  
Técnico de Segurança do Trabalho  
MTE PR 35/01.304-4  
Salde Ocupacional - SEADN

## CONTROLE DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

<b>SECRETARIA:</b>		<b>UNIDADE:</b>		CMEI Walkiria Fontes		<b>Telefone:</b>		3901-1883		
SEDUC		<b>Servidor Responsável:</b>		Antonia Viturina da Silva		<b>Matrícula:</b>		16621 / 31718		
<b>ENDEREÇO:</b>		Rua Hermínio Girardi, n. 637 – Conj. Hermans Moraes de Barros								
<b>E-MAIL:</b>		cmei_walkiria_fontes@maringa.pr.gov.br								
Ord	Tomboam.	Número	Tipo	Capacid.	Teste Hidrost.	Última Recarga	Garantia da carga	Localização	Sinalização	Obs
1		9888	POS	4 Kg	2017	16/10/15	16/10/2016	Pátio	Ok	
2		9881	POS	4 Kg	2017	20/10/15	20/10/2016	Refeitório	Ok	
3		65247	CO2	6 Kg	2016	16/10/15	16/10/2016	Sala Multi uso	Ok	
4		113585	AP	10 Lt	2016	16/10/15	16/10/2016	Corredor de salas de aula – Inf. 3	Ok	
5		25139	POS	4 Kg	2020	01/06/15	1/6/2016	Corredor de salas de aula – Inf. 3	Ok	
6		113058	AP	10 Lt	2016	16/10/15	16/10/2016	Corredor do Berçário	Ok	
7		16848	POS	4 Kg	2019	05/01/16	5/1/2017	Corredor do Berçário	Ok	
8		7853	POS	6 Kg	2017	16/10/15	16/10/2016	Central GLP	Ok	
9		2179	POS	6 Kg	2017	16/10/15	16/10/2016	Central GLP	Ok	
10		113058	AP	10 Lt	2016	16/10/15	16/10/2016	Berçário	Ok	
11										
12										
13										
14										
15										

Confirmo a relação dos equipamentos extintores acima relacionados

Maringá, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016.

CEI WALKIRIA FONTES **Antonia Viturina da Silva**

Diretora

Matrícula 10621 - Decreto 607/2015

**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

**WALKIRIA FONTES**

Rue Heririr - nº 37

Conjunto Hermans Moraes de Barros

CEP 87023-190 - MARINGÁ - PR

Fone: (44) 3901-1883

Legenda das Observações:

- A Equipamento
- B Local de instalação
- C Sinalização
- D Ocorrência
- E Outros

*[Assinatura]*  
 Celso ROZEMINHO ALVES  
 Coordenador de Segurança do Trabalho  
 R. R. NTE Pr 35/101304-A  
 Saúde Ocupacional - SEADM