

Ofício nº 1311/2019-GAPRE

Maringá, 03 de maio de 2019.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 1007/2018 apresentado pelo Vereador **Carlos Emar Mariucci** para a manutenção do viaduto existente na Avenida Pioneiro Henrique Bulla, no Jardim Internorte, anexamos o parecer da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Atenciosamente,


Domingos Trevizan Filho
Chefe de Gabinete

A Sua Excelência o Senhor
MARIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA DE INFRA ESTRUTURA

DESPACHO / PARECER: IE – 405/2019

INTERESSADO: CAMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ

PROCESSO: 56140/2018

Maringá, 29 de abril de 2019

Ao
Gapre
Sr Domingos Trevisan

De acordo com diligências efetuadas ao local, viaduto sobre a via férrea na Av. Henrique Bula, foi constatado que a barreira de proteção "New Jersey" da pista de caminhada Norte se encontra fora de prumo, causando esforços não previstos, assim ocasionando trincas no calçamento. Informamos que o projeto de recuperação está pronto e está em fase de orçamento para posterior licitação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Caetano Tanga Junior
Engº Civil - CREA 102.025/D - SP
MATRÍCULA 74073
Gerente de Infraestrutura - SEMOP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Albani Alves de Medeiros
Secretário de Obras Públicas - SEMOP
CREA 19592 D - PR

Processo nº: 56140/2018

Folhas nº:01