

Ofício nº 1000/2019-GAPRE

Maringá, 09 de abril de 2019.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 317/2019 apresentado pelo Vereador **Jamal Ali Mohamad Abou** para informações sobre os extintores existentes nas unidades de ensino da rede municipal, anexamos o parecer da Secretaria Municipal de Educação.

Atenciosamente,



Domingos Trevizan Filho
Chefe de Gabinete

A Sua Excelência o Senhor
MARIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta

Parecer nº. 048/2019-SEDUC

Maringá, 04 de abril de 2019.

Para: GAPRE

Assunto: Processo nº 23334/2019 – Requerimento nº 317/2019 – Requer que informe para fins de esclarecimento público *“relativamente aos extintores existentes nas escolas municipais e centros municipais de educação infantil, quanto segue”*.

- 1 – se os extintores são suficientes para atender a demanda dos locais;*
- 2 – se estão instalados em locais adequados, como nas salas de aulas, refeitórios, cozinhas, secretarias, berçários, corredores e em todos os lugares das edificações;*
- 3 – como funciona a forma de recarga dos mesmos;*
- 4 – se os profissionais responsáveis pelos estabelecimentos recebem treinamento sobre a forma de utilizar corretamente os extintores em caso de emergência*

Interessado: Vereador Jamal ali Mohamad Abou.

Senhor Chefe de Gabinete,

A Secretaria Municipal da Educação, através da Gerência de Planos e Projetos Escolares, em atenção ao questionamento do excelentíssimo Sr. Vereador, referente aos extintores de incêndio nos estabelecimentos de educação da Prefeitura de Maringá-PR:

Questão 1: A quantidade de extintores, assim bem como, hidrantes, sensores de fumaça, iluminação de emergência e sua potência e sinalização é dimensionada em Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP), protocolado e aprovado junto ao Corpo de Bombeiros, antes de uma construção ou reforma. Essa quantidade e locais que devem ficar é conferida anualmente em vistorias realizadas pelo próprio Corpo de Bombeiros.

Questão 2: Como explicado na resposta à questão 1, são projetados conforme necessidade de cada ambiente pelo projetista de PSCIP.


Questão 3: A recarga é realizada por empresa contratada e administrada pela Secretaria de Saúde – Diretoria de segurança do trabalho.

Questão 4: Sim, todos os estabelecimentos possuem brigadistas treinados para operar todos os equipamentos de segurança contra incêndio, sejam eles, extintores, hidrantes, mangotes e alarme de incêndio.


Sendo o que se apresenta para o momento, agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição.

Atenciosame,


Leandro Cobre Sanches
Auxiliar administrativo


Maria Zadi Turbay
Gerente de Obras e Projetos Escolares

Ciente:


Gisele Colombari Gomes
Secretária de Educação