


Ofício nº 847/2020-GAPRE

Maringá, 02 de abril de 2020.

Senhor Presidente,

Considerando o Requerimento nº 234/2020 apresentado pelo Vereador **William Gentil** para a substituição do padrão de energia elétrica existente na Capela Mortuária do Distrito de Iguatemi, para possibilitar a instalação de aparelhos de ar condicionado e outros, anexamos o parecer da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Atenciosamente,


Domingos Trevizan Filho
Chefe de Gabinete

A Sua Excelência o Senhor
MÁRIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta



Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Diretoria de Elétrica

Processo 21.202/2020

Senhor Secretário:

Informamos a vossa senhoria que conforme vistoria ao local foi constatado que o padrão de energia da Capela mortuária do distrito de Iguatemi já é trifásico, suportando a instalação de dois aparelhos de ar condicionado de 30 mil BTUS.

Maringá, 28 de Março de 2020


Valdeir José Milles
Matrícula 8776
Gerente de Iluminação Pública