

Ofício nº 1003/2021-GAPRE

Maringá, 12 de abril de 2021.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 329/2021 apresentado pelo Vereador **Paulo Biazon** para informações relativas considerando a notícia veiculada no Jornal "Boa Noite Paraná" do dia 13/03/2021 e em outros meios de comunicação desde então, dando conta de que um idoso de 72 anos faleceu na UPA Zona Sul, na referida data, após sofrer uma parada cardiorrespiratória supostamente decorrente de uma diminuição da pressão do oxigênio na unidade de saúde em questão, anexamos o parecer da Secretaria Municipal de Saúde.

Atenciosamente,



Hercules Maia Kotsifas
Secretário Municipal de Governo

A Sua Excelência o Senhor
MARIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta



HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ
DRA. THELMA VILLANOVA KASPROWICZ



OFICIO Nº 791/2021

Maringá, 05 de abril de 2021.

Em resposta ao ofício nº 329/2021 do vereador PAULO BIAZON, Segue respostas conforme solicitação:

Ítem 1)- No que diz respeito ao óbito ocorrido no dia 13/03/2021 no Hospital Municipal de Maringá, do senhor J.M.S concomitante ao evento de baixa de pressão de oxigênio em nosso tanque, após análise minuciosa do prontuário do paciente, bem como do atestado de óbito não se pode afirmar com exatidão se a diminuição da pressão de O₂ ocorrida naquele dia teve nexos causal com o evento óbito tendo em vista que o paciente apresentava sérias complicações fisiológicas, bem como graves disfunções orgânicas tratando-se portanto de um paciente crítico com prognóstico reservado. Em relação a causa morte consta no atestado de óbito sendo este documento de foro íntimo onde o mesmo e todo prontuário já foram entregues aos familiares.

Ítem 2)- Não ocorreu desabastecimento do referido gás medicinal e sim baixa da pressão no tanque e no momento em que foi detectado o problema todas as medidas cabíveis foram tomadas para que não houvesse interrupção do mesmo.

Ítem 3)- Tanto a Unidade de Pronto Atendimento UPA ZONA SUL quanto o Hospital Municipal de Maringá, possuem estoque necessário para atender a demanda existente na atualidade.

Ítem 4)- Quanto as medidas de prevenção que foram adotadas para evitar situações semelhantes houve a substituição do tanque de 10mm³ por outro com o triplo da capacidade 30mm³. Vale ressaltar que o uso desse gás medicinal aumentou de forma considerável no último mês atingindo níveis elevados de uso diário. Paralelo a isso a Prefeitura Municipal de Maringá está em processo de aquisição de uma usina de oxigênio

in loco que irá suprir as necessidades do nosso complexo hospitalar municipal.

att



Marcelo Aguilar Puzzi
Secretario Municipal de Saúde



Welington Antonio de Souza
Direção Geral do Hospital Municipal de Maringá

Welington Antonio de Souza
Direção Geral do Hospital Municipal de Maringá