PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 2748/2021-GAPRE

Maringá, 27 de julho de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
MARIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 881/2021, apresentado pelo Vereador **Alex Sandro de Oliveira Chaves**, que solicita saber qual o sistema de bacia de contenção de dissipadores é adotado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal – Sema, em projetos de loteamentos em Maringá, anexamos o parecer da Secretaria de Obras Públicas – Semop.

Atenciosamente,

Domingos Trevizan Filho
Chefe de Gabinete

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Diretoria de Infraestrutura
Paço Municipal, Av. XV de Novembro, 701 – CEP 87.013-230 – Maringá – PR
Contato fone (44) 3221-1293 – E-mail: semop_infraestrutura@maringa.pr.gov.br

DESPACHO/PARECER Nº 336 /2021 – IE/SEMOP

Requerente: CAMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ – Gab. Ver. Alex Chaves

Assunto: Solicita qual sistema de bacia de contenção de dissipadores é adotado pela SEMOP

Ref.: Requerimento 880/2021

Processo nº 47451/2021

Ao
Gapre
Sr Domingos Trevisan
Chefe de Gabinete

Sr. Chefe, o dimensionamento dos dissipadores pode ser feito por 3 metodos, o FHWA, o Georgia e o Peterka, nós recomendamos o método Peterka.
O dimensionamento das bacias de detenção podem ser dimensionadas atendendo a resolução SEDEST numero 068 de 2019.

Maringá, 19 de julho de 2021.

Calisto Targa Junior
Diretor da Infraestrutura
SEMOP

74352